

2.

Gyártó: Peró Gáz Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.




2. sz. Termékkísérő dokumentáció

Megnevezés: Előkerti mérős alépítmény

Termékazonosító: **T3** (PE Ø20 / Ø32 vezetékhez)

T4 (PE Ø32 / Ø32 vezetékhez)





MŰSZAKI LEÍRÁS

Sorszám: ML-02
Dátum: 2012.11.26.

Gyártó: Peró Gáz Kft. 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.
Tel.: 0682/410-859, 0630/4915-903, Fax: 0682/321-916
E-mail: pero@perogaz.hu, Web: www.perogaz.hu

Kiadás: 1
Módosítás: 0
Oldalszám: 1

Megnevezés: Előkerti mérős alépítmény

Termékazonosító: T3, T4

Rendeltetés:

A termék a lakossági gázellátás műszaki tartozékaként került kialakításra. A mérős alépítmény a gázfogyasztó vezetékbe épített házi gáznyomás-szabályozó és G4 vagy G6 névleges teljesítményű gázmérő, valamint azok szerelvényeit (fejcsöveit) befogadó felépítmény előkerti elhelyezésére nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást.

Típusvariációk jellemzői:


Termék-azonosító	Belépő oldal	Belépő oldali védőcső	Kilépő oldal	Kilépő oldali védőcső
T3	PE Ø20	1"	PE Ø32	5/4" kelyh.
T4	PE Ø32	5/4" kelyh.	PE Ø32	5/4" kelyh.


Általános jellemzők:

A lakatos szerkezet 2 db főtartója 25x25 mm-es zártszelvény, melynek földalatti részére darabolás, sorjázás után 4-4 lábat hegesztettünk. A lábak biztosítják a szerkezet megfelelő stabilitását. A két főtartót 1 db 25x25 mm-es keresztartó, valamint 20x5 mm-es laposacél köti össze. A PE gázfogyasztó vezeték védelmére a T3 terméknel a belépő oldalon 1", a kilépő oldalon 5/4" kelyhezett, a T4 terméknel 2 db 5/4" acél védőcső szolgál, melyek hegesztett kötással közdarab révén csatlakoznak a főtartóhoz. A felépítmény csavarkötéssel történő rögzítésére 2db rögzítő fület helyeztünk el. A szerkezet felületvédelmére tűzihorganyzást alkalmazunk. A lakatos szerkezetet védőgáz, fogyóhuzalos hegesztési technológia alkalmazásával állítjuk össze. A termék minőségének ellenőrzése gyártásközi- és végellenőrzés vizsgálati módszert alkalmazunk. A termékek egyedi gyártási számot kapnak.

Szállítói megfelelési nyilatkozat
MSZ EN 10204 - 3.1

Sorszám:

1. A termék gyártója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8. Cg. 14-09-304811 Tel.: 30 / 4915-903, 82 / 410-859 Fax: 82 / 321-916 E-mail: perogaz@perogaz.hu Web: www.perogaz.hu	
2. A termék típusa, megnevezése: ELŐKERTI mérős aléplítmény PE Ø20 / PE Ø32 vezetékhez	
3. A termék rendeltetése: A mérős aléplítmény a lakossági gázellátás műszaki tartozékként került kialakításra. A mérős aléplítmény a gázfogyasztó vezetékbe épített szabályozó és gázmérő, valamint azok szerelvényeit (fejcsöveit) befogadó felépítmény előkeri elhelyezésére nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást.	
4. Gyártás ideje: 2013. év hó	5. Termékkazonosító: T3
5. Vonatkozó előírás: 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (GMBSZ) MSZ 11413-4:1997 szabvány 2201_10_DU_01_C_2012 TT 4000 technológiai utasítás	
6. Érvényességi idő: visszavonásig érvényes	
7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő: Peróczy István ügyvezető igazgató	
8. A nyilatkozat kiállítójának aláírása, a kiadás dátuma:  PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375-2-14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szl.: 10403909-30020895-00000000 aláírás, bélyegző	
Kelt: Kaposvár, 2013. hó nap	

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Cg. 14-09-304811		2. Gyártó: PERÓ GÁZ KFT. Telephely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Tel.: 82 / 410-859, fax: 82 / 321-916	
3. A termék szabatos megnevezése: ELŐKERTI mérős aléplítmény PE Ø20 / PE Ø32 vezetékhez			
4. Mennyiség: 1 db	5. Méret: L=1262 mm	6. Gyártás ideje: 2013.	7. Gyártási szám: 2013 /
8. VTSZ szám: 8481-1011	9. Nyomáspróba jegyzőkönyv száma: 2013 /		
10. Szállítási, raktározási előírások: Mechanikai sérüléstől védeni	Szabaton	11. Csomagolás: Szabaton	12. Termékkazonosító: T3
13. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): Tartótláb: - 25x25x2 zártszelvény, L=1200 mm (MSZ 7328-81) Védőcső: - 1" vn. acélcső, L=610 mm (DIN 2448-81) - 5/4" vn. acélcső, L=560 mm (DIN 2448-81) Felületkezelés: - tűzihorganyzott (MSZ EN ISO 1461)			
14. Minősítés, osztályba sorolás: Megfelelő			
15. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: Gyártásközi- és végellenőrzés			
16. Egyéb adatok, tartozékok: 17. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kaposvár, 2013. hó nap  PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375-2-14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szl.: 10403909-30020895-00000000 aláírás, bélyegző			

Minőségi bizonyítvány

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Cg. 14-09-304811		2. Gyártó: PERÓ GÁZ KFT. Telephely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Tel.: 82 / 410-859, fax: 82 / 321-916	
3. A termék szabatos megnevezése: ELŐKERTI mérős aléptítmény PE Ø32 / PE Ø32 vezetékhez			
4. Mennyiség: 1 db	5. Méret: L=1238 mm	6. Gyártás ideje: 2013.	7. Gyártási szám: 2013 /
8. VTSZ szám: 8481-1011	9. Nyomáspróba jegyzőkönyv száma: 2013 /		
10. Szállítási, raktározási előírások: Mechanikai sértüléstől védeni	11. Csomagolás: Szabadon	12. Termékkazonosító: T4	
13. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): Tartótláb: - 25x25x2 zártszelvény, L=1200 mm (MSZ 7328-81) Védőcső: - 5/4" vn. acéleső, L=560 mm (DIN 2448-81) Felületkezelés: - tűzihorganyzott (MSZ EN ISO 1461)			
14. Minősítés, osztályba sorolás: Megfelelő			
15. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: Gyártásközi- és végellenőrzés			
16. Egyéb adatok, tartozékok: 17. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kaposvár, 2013. hó nap PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375 - 2 - 14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szi.: 10403909-30020895-00000000 aláírás, bélyegző			

Szállítói megfelelési nyilatkozat

MSZ EN 10204 - 3.1

Sorszám:

1. A termék gyártója: PERÓ GÁZ KFT. Tel.: 30 / 4915-903, 82 / 410-859 Székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Fax: 82 / 321-916 E-mail: perogaz@perogaz.hu Telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8. I/eb: www.perogaz.hu Cg. 14-09-304811	
2. A termék típusa, megnevezése: ELŐKERTI mérős aléptítmény PE Ø32 / PE Ø32 vezetékhez	
3. A termék rendeltetése: A mérős aléptítmény a lakossági gázellátás műszaki tartozékként került kialakításra. A mérős aléptítmény a gázfogyasztó vezetékbe épített szabályozó és gázmérő, valamint azok szerelvényeit (fejcsöveit) befogadó feléptítmény előkerti elhelyezésére nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást.	
4. Gyártás ideje: 2013. év hó nap	5. Termékkazonosító: T4
5. Vonatkozó előírás: 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (GMBSZ) MSZ 11413-4:1997 szabvány 2201_10_DU_01_C_2012 TT 4000 technológiai utasítás	
6. Érvényességi idő: visszavonásig érvényes	
7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő: Peróczi István ügyvezető igazgató	
8. A nyilatkozat kiállításának aláírása, a kiadás dátuma: PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375 - 2 - 14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szi.: 10403909-30020895-00000000 aláírás, bélyegző	
Kelt: Kaposvár, 2013. hó nap	