

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Perő Gáz előkerti aléptípmény és előkerti, fali, falba építhető gázfogadó állomás

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A minőségi bizonyítványon és szállítói megfelelőségi nyilatkozaton feltüntetett azonosító valamint a végellenőrzés dátuma

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Lakossági és kommunális gázellátó rendszerben, földgázzal üzemelő, előkerti, fali, falba építhető nyomásszabályozó-, mérő-, vagy szabályozó- és mérőállomás illetve acéllemez védőszekrény.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Perő Gáz Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14., telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.)

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Perő Gáz Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14., telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.)

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer szerint (01-14313/12-09004)

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Az alábbi tulajdonságok a megadott tartományon belül a típus és méret illetve az adott rendeltetési hely szerint beépített gáznyomás-szabályozó készülék és gázmérő függvénye. Részletesen elérhető a gyártó által kiadott műszaki adatlapokon.		11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (MBSZ) MK-21-01 műszaki kézikönyv (E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.)
Közeg	Földgáz	TT 4000 technológiai utasítás (TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.)
Térfogatáram minimum	0,04 - 0,65 m ³ /h	T-04 technológiai utasítás (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)
Térfogatáram maximum	6 - 100 m ³ /h	FG-III-B31-TU001 ill. -MK007 (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.)
Belépő nyomás minimum	0,1 - 0,5 bar	
Belépő nyomás maximum	6 bar	
Kilépő nyomás névleges	26,5 - 85 mbar	
Közeghőmérséklet	0 °C ... +30 °C	
Környezeti hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C	
Tűzvesélyességi osztály	"A" és "B", ill. "D"	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Perőczy István
Ügyvezető igazgató

Aláírás

Kelt: Kaposvár, 2013.07.01.